



Certificado nº
Certificate no. **TEL-019/2019**

Nome e morada do titular do certificado:
Name and address of certificate holder:

Umbelino Monteiro, S.A.
Rua do Arieiro, nº 72
3105-222 Meirinhas
Portugal

Nome e morada do fabricante:
Manufacturer's name and address:

Umbelino Monteiro, S.A.
Rua do Arieiro, nº 72
3105-222 Meirinhas
Portugal

Produto:
Product:

Telhas cerâmicas
Clay roofing tiles

Referências:
Type references:

Advance Marseille Plus Vermelho
Ver anexo/See annex

Marca(s) comercial(is):
Trademark(s):

Este produto está em conformidade com:
This product is in conformity with:

EN 1304:2013

Relatórios de ensaios nº(s) / emitidos por:
Test report(s) no. / issued by:

1047/18 / CTCV-LEP

Informação adicional (se existir):
Additional information (if any):

Relatório/Report CERTIF n.º 18004

Este certificado é válido até:
This certificate is valid until:

2023-06-26

e substitui o certificado nº:
and supersedes certificate no:

TEL-007/2018

Data de emissão:
Date of issue:

2019-05-27

Francisco Barroca
Diretor Geral / General Manager



Este Certificado é constituído por um Anexo com 1 (uma) página
This Certificate includes one Annex with 1 (one) page

Anexo ao Certificado nº
Annex to Certificate no.

TEL-019/2019



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS/TECHNICAL CHARACTERISTICS

Formato <i>Format</i>	Telha de encaixe longitudinal e transversal <i>Tile with sidelock and headlock</i>			
Referências <i>Type References</i>	Advance Marseille Plus Vermelho ¹			
Cor da pasta <i>Ceramic body colour</i>	Vermelha <i>Red</i>			
Dimensões (mm) <i>Dimensions (mm)</i>	Impermeabilidade (Método 2) <i>Impermeability (Method 2)</i>	Resistência ao gelo (Método de ensaio único Europeu) <i>Frost resistance (European single test method)</i>	Comportamento ao fogo exterior² <i>External fire performance</i>	Reação ao fogo² <i>Reaction to fire</i>
466x249	Categoria 1 <i>Category 1</i>	Resistente - Nível 1 (≥ 150 ciclos) <i>Resistant - Level 1 (≥ 150 cycles)</i>	B _{roof}	A1
Observações <i>Remarks</i>	1. Produtos com tratamento superficial hidrofugado / <i>Products with superficial hydrophobic agent treatment</i> 2. Classificada sem necessidade de ensaios / <i>Classified without the need for testing</i> Decisão da Comissão 96/603/EC / <i>Commission Decision 96/603/EC</i>			

Data de emissão: 2019-05-27
Date of issue:

Francisco Barroca
Diretor Geral / *General Manager*

